

[illegible]

Обозначение кабеля, провода	Трасса		Проход через				Кабель провод					
	Начало	Конец	трубу			про тяжной ящик м	по проекту			проложен		
			Обозначение	Диаметр по стандарт у мм	Длина м		Марка	Кол. число и сечение жил	Длина м	Марка	Кол. число и сечение жил	Длина м
Н-07.041-ШУ ЭОГ2	AN04	07.041-ШУЭОГ2					ВВГнг2(A)- LS	3*6	80			
Н-07.041-ШУ ЭОГ3	AN04	07.041-ШУЭОГ3					ВВГнг2(A)- LS	3*6	70			
Н-26-3А	AN05	26-3					ВВГнг2(A)- LS	4*35	50			
Н-26-3В	AN05	26-3					ВВГнг2(A)- LS	4*35	50			
Н-26-3С	AN05	26-3					ВВГнг2(A)- LS	4*35	50			
Н-26-3D	AN05	26-3					ВВГнг2(A)- LS	4*35	50			
Н-26-3Е	AN05	26-3					ВВГнг2(A)- LS	4*35	50			
Н-26-4А	AN05	26-4					ВВГнг2(A)- LS	4*35	50			
Н-26-4В	AN05	26-4					ВВГнг2(A)- LS	4*35	50			
Н-26-4С	AN05	26-4					ВВГнг2(A)- LS	4*35	50			
Н-26-4D	AN05	26-4					ВВГнг2(A)- LS	4*35	50			
Н-26-4Е	AN05	26-4					ВВГнг2(A)- LS	4*35	50			
Н-28а-2	AN05	28а-2		40*3,0	1		ВВГнг2(A)- LS	5*10	53			
Н-67	AN05	67		32*2,8	6		ВВГнг2(A)- LS	4*4	60			
К-VA-67	AN05	VA-67		25*2,8	3		КВВГнг2(A) )-LS	10*1,5	57			
Н-53а-1	AN06	53а-1		32*2,8	6		ВВГнг2(A)- LS	4*6	65			
К-PU-53а-1	AN06	PU-53а-1		25*2,8	3		КВВГнг2(A) )-LS	10*1,5	62			
Н-53а-2	AN06	53а-2		32*2,8	6		ВВГнг2(A)- LS	4*6	65			
К-PU-53а-2	AN06	PU-53а-2		25*2,8	3		КВВГнг2(A) )-LS	10*1,5	62			
Н-61-1	AN06	61-1		40*3,0	6		ВВГнг2(A)- LS	5*10	48			
К-CP-61-1	AN06	CP-61-1		25*2,8	3		КВВГнг2(A) )-LS	10*1,5	45			
Н-PU-23	AN06	PU-23		100*4,0	6		ВВГнг2(A)- LS	5*150	65			
Н-23	PU-23	23		90*3,5	8		ВВГнг2(A)- LS	4*150	12			
Н-43а-1В	AN06	43а-1В		25*2,8	6		ВВГнг2(A)- LS	4*2,5	62			
Н-43а-1	AN06	43а-1		32*2,8	6		ВВГЭнг2(A) )-LS	4*4	62			
К-PU-43а-1	AN06	PU-43а-1		32*2,8	3		КВВГнг2(A) )-LS	19*1,5	59			
Н-43δ-2В	AN06	43δ-2В		25*2,8	6		ВВГнг2(A)- LS	4*2,5	61			
Н-43δ-2	AN06	43δ-2		32*2,8	6		ВВГЭнг2(A) )-LS	4*4	61			
К-PU-43δ-2	AN06	PU-43δ-2		32*2,8	3		КВВГнг2(A) )-LS	19*1,5	58			
Н-43а-2В	AN06	43а-2В		25*2,8	6		ВВГнг2(A)- LS	4*2,5	62			
Н-43а-2	AN06	43а-2		32*2,8	6		ВВГЭнг2(A) )-LS	4*4	62			
К-PU-43а-2	AN06	PU-43а-2		32*2,8	3		КВВГнг2(A) )-LS	19*1,5	59			
Н-43δ-1В	AN06	43δ-1В		25*2,8	6		ВВГнг2(A)- LS	4*2,5	58			
Н-43δ-1	AN06	43δ-1		32*2,8	6		ВВГЭнг2(A) )-LS	4*4	58			
К-PU-43δ-1	AN06	PU-43δ-1		32*2,8	3		КВВГнг2(A) )-LS	19*1,5	55			
Н-53а-3	AN06	53а-3		32*2,8	6		ВВГнг2(A)- LS	4*6	68			
К-PU-53а-3	AN06	PU-53а-3		25*2,8	3		КВВГнг2(A) )-LS	10*1,5	65			
Н-53а-4	AN06	53а-4		32*2,8	6		ВВГнг2(A)- LS	4*6	68			
К-PU-53а-4	AN06	PU-53а-4		25*2,8	3		КВВГнг2(A) )-LS	10*1,5	65			
Н-61-2	AN06	61-2		40*3,0	6		ВВГнг2(A)- LS	5*10	48			



Число и сечение жил, напряжение	Марка											
	ВВГнг(А)-LS	КВВГнг(А)-LS	ВВГЭнг(А)-LS									
10*1,5-0.66		566										
19*1,5-0.66		231										
3*2,5-0.66	530											
4*2,5-0.66	361											
3*4-0.66	285											
4*4-0.66	71		243									
5*4-0.66	145											
3*6-0.66	450											
4*6-0.66	266											
5*6-0.66	155											
4*10-0.66	120											
5*10-0.66	199											
4*35-0.66	1050											
4*50-0.66	65											
4*150-1	12											
5*150-1	65											

Потребность металлорукава			Потребность наконечников на кабели			Потребность труб					
Обозначение по стандарту	Длина, м		Обозначение по стандарту	количество, шт.		Обозначение по стандарту	Диаметр по стандарту, мм	Длина, м			
РЗ-ЦП-НГ-38	10		ТМЛ 35-8-10	160		25*2,8	25	93			
РЗ-ЦП-НГ-32	60		ТМЛ 50-10-11	8		32*2,8	32	111			
РЗ-ЦП-НГ-25	49		ТМЛ 150-16-19	18		40*3,0	40	29			
РЗ-ЦП-НГ-60	40					90*3,5	90	8			
РЗ-ЦП-НГ-50	8					100*4,0	100	6			
РЗ-ЦП-НГ-75	8										



Реконструкция участка кучного выщелачивания на ОК "Надёжный"  
с увеличением мощности до 5,0 млн. тонн руды в год в динамическом  
режиме работы

ЗИФ-производство. Десорбция/Восстановление.  
Участок десорбции ГМО

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Силовое электрооборудование

P-A3-02653.1-04.07.041-Э.ЭМ1-ОБ01

Изм.	№ док.	Подп.	Дата

00	ИС	Одобрин	27.04.24
Код ревизии	Прич. выпуска	Ответств.	Дата

Реконструкция участка кучного выщелачивания на ОК "Надёжный"  
с увеличением мощности до 5,0 млн. тонн руды в год в динамическом  
режиме работы

ЗИФ-производство. Десорбция/Восстановление.  
Участок десорбции ГМО

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Силовое электрооборудование

P-A3-02653.1-04.07.041-Э.ЭМ1-ТИТ01

Изм.	№ док.	Подп.	Дата

Главный инженер проекта


Е.А. Штыбин

Начальник отдела

Е.В. Блинов

2024

00	ИС	Одобрено	27.04.24
Код ревизии	Прич. выпуска	Ответств.	Дата

[illegible]

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ		
Обозначение	Наименование	Примечание
	<u>Ссылочные документы</u>	
СП 76.13330.2016	Электротехнические устройства	
ПУЭ изд.7	Правила устройства электроустановок	
	<u>Прилагаемые документы</u>	
P-A3-02653.1-04.07.041-3.ЭМ1-СП01_00	Спецификация оборудования, изделий и материалов	5 л.
P-A3-02653.1-04.07.041-3.ЭМ1-КТЖ01_00	Кабельно-трубный журнал	4 л.
P-A3-02653.1-04.07.041-3.ЭМ1-0/01_00	Опросный лист на систему электрообогрева пола в помещении охраны	8 л.
P-A3-02653.1-04.07.041-3.ЭМ1-0/02_00	Опросный лист на систему электрообогрева пола в помещении операторской	8 л.
P-A3-02653.1-04.07.041-3.ЭМ1-0/03_00	Опросный лист на шкаф управления дренажным насосом поз. 52-5	4 л.

### Общие указания

*В настоящей рабочей документации разработаны технические решения по подключению силового оборудования на участке десорбции ГМО.*

Проект выполнен на основании выданных заданий от технологического отдела, архитектурного отдела и отдела автоматизации.

По степени надежности электроснабжения новые электроприемники относятся к II и I категории.

Система заземления: TN-S.

Напряжение сети: ~400/230 В.

Подключение технологического оборудования осуществляется от шкафов МСС поз. АН03, АН04, АН05, АН06. Шкафы МСС поставляются комплектно с оборудованием ТХ и постами местного управления (ПМУ).

Подключение оборудования системы безопасности осуществляется от щита ЩРСБ. Щит учтен в компл.

P-A3-02653.1-04.11.072-Э.ЭМ2.


Подключение розеточных групп осуществляется от щита освещения 07.041-Щ01. Щит учтен в компл.

P-A3-02653.1-04.07.041-3.301.

Силовые и контрольные сети выполнены кабелями марок ВВГнг(А)-LS, ВВГЭнг(А)-LS, КВВГнг(А)-LS. Кабели прокладываются по новым кабельным конструкциям, по колоннам в трубах, в металлорукаве по эллипсному профилю, в трубах под площадками обслуживания, в подливе пола.

Все электромонтажные работы должны выполняться в соответствии с требованиями ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП, и др. нормативной документации.

Технические решения принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-технических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивают безопасную для жизни здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

						Р-А3-02653.1-04.07.04 1-Э.ЭМ1-ОД01		
						Реконструкция участка кучного выщелачивания на ОК "Надёжный" с увеличением мощности до 5,0 млн. тонн руды в год в динамическом режиме работы		
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндк.	Подпись	Дата	ЗИФ-производство.		Стадия
Разраб.		Одорин		<i>О.Одорин</i>	27.04.24	Десорбция/Восстановление.		Лист
Проверил		Зарубин		<i>В.Зарубин</i>		Участок десорбции ГМО		Листов
						Р		1
Н. контр.		Зорина		<i>О.Зорина</i>		Общие данные		 <b>ПОЛЮС</b> ООО «Полюс Проект»
Нач. отдела		Блинов		<i>В.Блинов</i>				
ГИП		Штыбин		<i>А.Штыбин</i>				

Формат А2

ЗИФ-производство. Десорбция/Восстановление. Участок десорбции ГМО

Опросный лист на систему электрообогрева пола в помещении охраны

P-A3-02653.1-04.07.041-3.3M1-0/01

Инв. № подл	Подпись и дата	Взам. инв. №
04-43517		

1. Назначение, обоснование и количество

Электрообогрев пола в помещении охраны на участке десорбции предназначен для поддержания необходимой температуры и формирования комфортной рабочей среды для персонала.

2. Область применения

Реконструкция участка кучного выщелачивания на ОК "Надежный" с увеличением мощности до 5,0 млн. тонн руды в год в динамическом режиме работы. ЗИФ-производство. Десорбция/Восстановление. Участок десорбции ГМО.

Для электрического обогрева пола в помещении охраны на участке десорбции применяется греющий кабель. Кабель прокладывается под плиткой на глубине 20мм, в соответствии со схемой пола (см. пункт 5). Включение и отключение греющего кабеля происходит с помощью шкафа управления 07.041-ШУЭОГ2 в комплекте с датчиком температуры. Управление реализовано на основе данных, получаемых от датчика температуры. Анализируя получаемые данные, система автоматически включает либо отключает обогрев. Управление системой основано на программируемом логическом контроллере.

3. Условия эксплуатации

Эксплуатация предусматривается в крытом помещении с отоплением и с искусственной вентиляцией (нет низких температур, низкая концентрация пыли). Климатическое исполнение «УХЛ» категории размещения 4 по ГОСТ 14693-90. Категория помещения ВЗ. Средняя температура воздуха рабочей зоны +16/+18 °С.

4. Общие требования к поставщику (изготовителю)

Поставщик (изготовитель) должен иметь опыт изготовления аналогичного оборудования, а также указать на каких предприятиях оно было реализовано. Предложение должно содержать в себе текстовую и графическую часть с указанием необходимых характеристик, массы, размеров крупногабаритных и тяжеловесных деталей, сведений, необходимых для транспортировки и монтажа оборудования, чертежи общего вида оборудования, входящего в комплект поставки.

Поставляемое оборудование должно быть новым (ранее не использованным), отражающим все последние модификации и не снятым с производства на момент поставки. Установленный срок службы не менее 25 лет (при условии проведения технического обслуживания или замены аппаратуры в соответствии с указаниями инструкции по эксплуатации). Оборудование должно иметь сертификацию в системе ГОСТ Р и соответствовать требованиям ТР ТС 004/2011 (подтверждается соответствующими сертификатами).


Инв. № подл 04-43517	Подпись и дата	Взам.инв.№							Лист 2
			Изм	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата	

P-A3-02653.1-04.07.041-Э.ЭМ1-ОЛ01

## 5. Технические параметры объекта

Площадь помещения: 8,1 м<sup>2</sup>.

Материалы в соответствии со схемой пола.



Плинтус – керамогранит  
h= 150 мм, L= 11 пог. м

### Схема пола

1. Покрытие – плитка керамогранитная 600х600 мм, ГОСТ 13996-2019 – 10 мм с заполнением швов см. примеч. п. 17
2. Клеевой состав – С2 TE S2, ГОСТ Р 56387-2018 – 10 мм
- 3 Нагревательный элемент электрического теплого пола. См. комплект Р-А3-02653.1-04.07.041-0.0В
4. Грунтовка – глубокого проникновения, водно-дисперсионные ГОСТ Р 52020-2003
5. Стяжка – цементно-песчаный раствор М200 (см. примеч. п.п. 11) – 50 мм
6. Бетон кл. В25, W4, армированный сеткой  $\phi$  8 мм с ячейкой 100х100 – 100 мм (см. примеч. 15)
7. Гидроизоляция – профилированная мембрана по ГОСТ Р 70062-2022 (толщ. полотна не менее 0,8 мм, высота выступа не менее 8 мм, прочность на сжатие/разрыв – не менее 450/430), см. указания по выполнению полов по грунту п. 3, 4 – 1 слой
8. Основание – расклинцовка щебнем М800 по плотно уплотненному грунту обратной засыпки (выполнять по уклону, см. план полов, указания по выполнению полов по грунту п. 1, 2): нижний слой крупностью 20-40 мм – 70 мм; верхний слой крупностью 5 мм – 30 мм

## 6. Основные технические характеристики

Основные технические характеристики шкафа управления системой электрообогрева приведены ниже.

### Параметры шкафа электрообогрева пола 07.041-ШУЭОГ2

Место установки шкафа.....	в помещении
Габаритные размеры шкафа.....	не более 500(В)х400(Ш)х220(Г) мм
Конструктивное исполнение.....	навесной
Степень пылевлагозащиты (ГОСТ 14254-96).....	IP54
Напряжение переменного тока.....	230 В
Система заземления.....	TN-S
Отклонение напряжения переменного тока от номинального.....	±5%
Частота переменного тока.....	50 Гц
Мощность нагрузки расчетная.....	1,32 кВт
Мощность нагрузки пусковая.....	3,96 кВт
Коэффициент мощности.....	1
Коэффициент использования.....	1
Подвод питания.....	снизу
Подключение силовых кабелей от нагрузки и кабеля управления.....	снизу
Датчики.....	в комплекте
Автономное устройство огнетушащего аэрозоля с тепловым пуском серии АГС 12 (или аналог), количество устройств определить в зависимости от внутреннего объема шкафа.....	в комплекте

Взам инв. №	Частота переменного тока.....50 Гц						
	Мощность нагрузки расчетная.....1,32 кВт						
Подпись и дата	Мощность нагрузки пусковая.....3,96 кВт						
	Коэффициент мощности.....1						
	Коэффициент использования.....1						
	Подвод питания.....снизу						
	Подключение силовых кабелей от нагрузки и кабеля управления.....снизу						
	Датчики.....в комплекте						
Инв. № подл	Автономное устройство огнетушащего аэрозоля с тепловым пуском серии АГС 12 (или аналог), количество устройств						
	определить в зависимости от внутреннего объема шкафа.....в комплекте						
04-43517						Р-А3-02653.1-04.07.041-Э.ЭМ1-0Л01	Лист
Изм	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата		3

Инв. № подл 04-43517	Подпись и дата	Взам инв. №	приборов»;					
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• способ нанесения маркировки должен обеспечивать четкость надписей на период срока службы деталей;</li> <li>• транспортная маркировка должна быть выполнена по ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов» и содержать манипуляционные знаки «Место строповки» и «Центр тяжести».</li> </ul>					
11. Дополнительные услуги								
Шефнадзор, пуско-наладка и инструктаж персонала заказчика не требуются.								
Изм	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата	Р-А3-02653.1-04.07.041-Э.ЭМ1-0/01		
						Лист 4		

## 7. Комплектация

Система электрообогрева включает в себя следующие элементы: шкаф управления электрообогревом, нагревательные модули, распределительные модули, датчик температуры, монтажные изделия. Полный перечень элементов электрообогрева см. Р-А3-02653.1-04.07.041-Э.ЭОГ1-0/01 л.6.

### 8. Список требуемой документации

Паспорта на все оборудование. Техническая документация на вышеперечисленное оборудование, включающая в себя: техническое описание основного оборудования, инструкции по монтажу, эксплуатации, монтажные чертежи, схемы электрической части, методика приемочных испытаний. Габаритные чертежи, монтажные чертежи, схемы соединения, общий вид, спецификация, электрическая принципиальная схема. Сертификаты: качества, страны происхождения, соответствия ГОСТ РФ, сертификат соответствия ТР ТС. Вся документация должна быть передана на русском языке в 3 экз. в бумажном виде + электронный вид (в том числе редакцируемом формате dwg, doc).

Документация, необходимая для монтажа оборудования, должна предоставляться в электронном виде в формате \*.pdf до поставки оборудования, в течение 20 дней со дня заключения контракта, остальная документация предоставляется в течение месяца со дня направления Поставщику гарантийного письма.

## 9. Требования к упаковке

Оборудование должно быть подготовлено к перевозке с учетом требований стандартов на такой вид товара и ГОСТа 26653-2015 «Подготовка генеральных грузов к транспортированию». Транспортная тара и упаковка для товара должны соответствовать требованиям ГОСТа 15846-2002 и обеспечивать сохранность товара при многократной перевалке и транспортировке в районы Крайнего Севера, длительного хранения на открытом воздухе при температуре от -40 до +40 °С. Товар должен транспортироваться в контейнерах или пакетами. Многооборотная тара и средства пакетирования не подлежат возврату Поставщику.

## 10. Маркировка

Оборудование должно иметь маркировку, содержащую:

- *товарный знак предприятия-изготовителя;*
  - *условное обозначение оборудования;*
  - *номер заводского заказа;*
  - *дату выпуска;*
  - *порядковый номер по системе нумерации предприятия-изготовителя.*
- маркировку следует выполнять на металлических табличках по ГОСТ 12971-67 «Таблички прямоугольные для машин и приборов»;*
- *способ нанесения маркировки должен обеспечивать четкость надписей на период срока службы деталей;*
  - *транспортная маркировка должна быть выполнена по ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов» и содержать манипуляционные знаки «Место строповки» и «Центр тяжести».*

## 11. Дополнительные услуги

*Шефнадзор, пуско-наладка и инструктаж персонала заказчика не требуются.*

12. Требования к составу ТКП

Минимальный пакет ТКП должен содержать в своей структуре следующие элементы:

- ТКП в редактируемом виде и завизированная со стороны Поставщика в соответствии с формой заказчика с указанием ссылок на подтверждение пунктов в прилагаемых документах;
- техническая составляющая предложения, оформленная на фирменном бланке, содержащая всю необходимую информацию о предлагаемом оборудовании;
- чертеж общего вида с указанием габаритных размеров, основных установочных и присоединительных размеров;
- перечень электрооборудования (с краткими характеристиками), входящих в комплект поставки;
- схемы электрические принципиальные;
- референс лист;
- приложение, с указанием документации, предоставляемой Поставщиком в комплекте с предлагаемым оборудованием.

Указанный перечень документации является минимально достаточным для выполнения технической оценки ТКП и может быть дополнен Заказчиком на этапе проведения оценки.

13. Условия поставки

Адрес доставки: Россия, Республика Саха (Якутия), Алданский улус, пос. Нижний Куранах, ОК «Надежный».

Инв. № подл 04-43517	Подпись и дата						Взам.инв.№					
Изм	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата	Р-А3-02653.1-04.07.04 1-Э.ЭМ1-0Л01						Лист
												5



Инв. № подл	Взам. инв. №
04-43517	

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы Кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Электрообогрев							
1	Система электрического обогрева ЭТС (А) 441.01, в составе:	ТУ 27.90.40-001-43037835-2021		Поставщика определяет заказчик	компл.	1		
1.1	Шкаф управления электрообогревом 230 В, 50 Гц, IP54, в комплекте с датчиком температуры, ВхШхГ 500х400х220мм	07.041-ШУЭОГ2		Поставщика определяет заказчик	шт.	1		
1.2	Нагревательный модуль 230 В, 50 Гц, IP66	ЭТС(А)МН.СН.Р13-61.2М		Поставщика определяет заказчик	шт.	1		СН1
1.3	Комплект монтажный для теплого пола	КП-1,0		Поставщика определяет заказчик	шт.	8		

						Р-А3-02653.1-04.07.041-Э.ЭМ1-0Л01	Лист
Изм	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата		6

Формат А3

Инф. № подл  
04-43517

Подпись и дата

Взам.инф.№

Формат А3

Данные питающей сети					
Распределительный щит	Вводной автоматический выключатель				Тип
					Номинальный ток, А
					Ток уставки, А
Защитные аппараты отходящих линий	Тип Pн (кВт) Pr (кВт) Ip (А) cosφ	Тип Номинальный ток, А Ток уставки, А			
Данные групповой сети		Марка, сечение, длина кабеля Способ прокладки кабеля	греющий кабель (компл. с системой электрообогрева)	контрольный кабель (компл. с системой электрообогрева)	
Потребитель	Условное обозначение	07.041-ШУЭОГ2	-	-	
	Номер группы	-	СН1	-	
	Фаза подключения	-	-	-	
	Мощность расчетная, кВт	1,32	1,22	0,10	
	Ток расчетный, А	6,38	5,6	0,5	
	cosφ	1	1	-	
	ΔU, %	<2,5	<2,5	-	
	Наименование, назначение, N на планировке	Питание шкафа управления электрообогревом полов в помещении охраны на участке десорбции ГМО	Электрический обогрев полов в помещении охраны на участке десорбции ГМО	Питание цепей управления, датчик температуры	

Изм Кол.уч Лист №док Подпись Дата

P-A3-02653.1-04.07.041-Э.ЭМ1-0/01

Лист 7

Формат А3


1. \* Кабели, которые не входят в комплект поставки системы электрообогрева.

2. Шкаф 07.041-ШУЭОГ2 поставляется комплектно со всей системой обогрева, согласно Р-А3-02653.1-04.07.041-Э.ЭМ1-0/01.


3. Работа системы электрического обогрева предусмотрена от шкафа управления, установленного в отапливаемом помещении. Управление реализовано на основе данных, получаемых от контрольных распределительных модулей. Анализируя получаемые данные, система автоматически включает либо отключает обогрев. Управление системой построено на программируемом логическом контроллере. Температурные настройки могут корректироваться в процессе эксплуатации системы.

4. Датчик температуры включен в комплект поставки системы электрообогрева.

План расположения электрооборудования и прокладки электрических сетей  
системы электрообогрева полов отм. 0,000  
(М 1:100)



Узел крепления нагревательного модуля



1. Расположение электрооборудования, нагревательных модулей на плане показано условно, уточнить по месту при монтаже.
2. Шкаф 07.04.1-ШУЭОГ2 поставляется комплектно со всей системой обогрева, согласно Р-А3-02653.1-04.07.041-Э.ЭМ1-0/101.
3. Датчики температуры показаны условно, место установки уточнить при монтаже.
4. Шаг укладки нагревательного модуля – 140 мм.
5. При монтаже допускается сближение нагревательного модуля на расстояние не менее 50мм.
6. Запрещается пересечение нагревательного модуля.
7. При укладке нагревательного модуля отступить от стен на 60 мм.

Реконструкция участка кучного выщелачивания на ОК  
 "Надёжный" с увеличением мощности до 5,0 млн. тонн руды в год  
 в динамическом режиме работы

ЗИФ-производство. Десорбция/Восстановление. Участок десорбции ГМО

Опросный лист на систему электрообогрева пола в помещении операторской






P-A3-02653.1-04.07.041-Э.ЭМ1-0/02

		27.04.24	Дата
		Оборин	Отдеств.
		ИЭС	Прин. выпуска
		00	Код ревизии

Взам.инв.№	
------------	--

Подпись и дата	
----------------	--

Инв. № подл	04-43517
-------------	----------

							P-A3-02653.1-04.07.041-Э.ЭМ1-0/02		
							Реконструкция участка кучного выщелачивания на ОК "Надёжный" с увеличением мощности до 5,0 млн. тонн руды в год в динамическом режиме работы		
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата				
Разраб.	Оборин				27.04.24	ЗИФ-производство. Десорбция/Восстановление. Участок десорбции ГМО	Стадия	Лист	Листов
Проверил	Зарудин						P	1	8
Н. контр.	Зорина					Опросный лист на систему электрообогрева пола в помещении операторской	 <b>ПОЛЮС</b> ООО «Полюс Проект»		
На ч.отдела	Блинов								

1. Назначение, обоснование и количество

Электрообогрев пола в помещении операторской на участке десорбции предназначен для поддержания необходимой температуры и формирования комфортной рабочей среды для персонала.

2. Область применения

Реконструкция участка кучного выщелачивания на ОК "Надежный" с увеличением мощности до 5,0 млн. тонн руды в год в динамическом режиме работы. ЗИФ-производство. Десорбция/Восстановление. Участок десорбции ГМО.

Для электрического обогрева пола в помещении операторской на участке десорбции применяется греющий кабель. Кабель прокладывается под плиткой на глубине 20мм, в соответствии со схемой пола (см. пункт 5). Включение и отключение греющего кабеля происходит с помощью шкафа управления 07.041-ШУЭОГЗ в комплекте с датчиком температуры. Управление реализовано на основе данных, получаемых от датчика температуры. Анализируя получаемые данные, система автоматически включает либо отключает обогрев. Управление системой основано на программируемом логическом контроллере.

3. Условия эксплуатации

Эксплуатация предусматривается в крытом помещении с отоплением и с искусственной вентиляцией (нет низких температур, низкая концентрация пыли). Климатическое исполнение «УХЛ» категории размещения 4 по ГОСТ 14693-90. Категория помещения ВЗ. Средняя температура воздуха рабочей зоны +16/+18 °С.

4. Общие требования к поставщику (изготовителю)

Поставщик (изготовитель) должен иметь опыт изготовления аналогичного оборудования, а также указать на каких предприятиях оно было реализовано. Предложение должно содержать в себе текстовую и графическую часть с указанием необходимых характеристик, массы, размеров крупногабаритных и тяжеловесных деталей, сведений, необходимых для транспортировки и монтажа оборудования, чертежи общего вида оборудования, входящего в комплект поставки.

Поставляемое оборудование должно быть новым (ранее не использованным), отражающим все последние модификации и не снятым с производства на момент поставки. Установленный срок службы не менее 25 лет (при условии проведения технического обслуживания или замены аппаратуры в соответствии с указаниями инструкции по эксплуатации). Оборудование должно иметь сертификацию в системе ГОСТ Р и соответствовать требованиям ТР ТС 004/2011 (подтверждается соответствующими сертификатами).


Инв. № подл 04-43517	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист 2
			Изм	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата	

P-A3-02653.1-04.07.04 1-Э.ЭМ1-0/02

# 5. Технические параметры объекта

Площадь помещения: 15,0 м<sup>2</sup>.

Материалы в соответствии со схемой пола.



Плинтус – керамогранит  
h= 150 мм, L= 11 пог. м

## Схема пола

1. Покрытие – плитка керамогранитная 600х600 мм, ГОСТ 13996-2019 – 10 мм с заполнением швов см. примеч. п. 17
2. Клеевой состав – C2 TE S2, ГОСТ Р 56387-2018 – 10 мм
- 3 Нагревательный элемент электрического теплого пола. См. комплект Р-А3-02653.1-04.07.041-0.0В
4. Грунтовка – глубокого проникновения, водно-дисперсионные ГОСТ Р 52020-2003
5. Стяжка – цементно-песчаный раствор М200 (см. примеч. п.п. 11) – 50 мм
6. Бетон кл. В25, W4, армированный сеткой  $\phi$  8 мм с ячейкой 100х100 – 100 мм (см.примеч. 15)
7. Гидроизоляция – профилированная мембрана по ГОСТ Р 70062-2022 (толщ. полотна не менее 0,8 мм, высота выступа не менее 8 мм, прочность на сжатие/разрыв – не менее 450/430), см. указания по выполнению полов по грунту п. 3, 4 – 1 слой
8. Основание – расклинцовка щебнем М800 по плотно уплотненному грунту обратной засыпки (выполнять по уклону, см. план полов, указания по выполнению полов по грунту п. 1, 2): нижний слой крупностью 20-40 мм – 70 мм; верхний слой крупностью 5 мм – 30 мм

# 6. Основные технические характеристики

Основные технические характеристики шкафа управления системой электрообогрева приведены ниже.

## Параметры шкафа электрообогрева пола 07.041-ШУЭОГЗ

Место установки шкафа.....	в помещении
Габаритные размеры шкафа.....	не более 500(В)х400(Ш)х220(Г) мм
Конструктивное исполнение.....	навесной
Степень пылевлагозащиты (ГОСТ 14254-96).....	IP54
Напряжение переменного тока.....	230 В
Система заземления.....	TN-S
Отклонение напряжения переменного тока от номинального.....	±5%
Частота переменного тока.....	50 Гц
Мощность нагрузки расчетная.....	2,4 кВт
Мощность нагрузки пусковая.....	7,2 кВт
Коэффициент мощности.....	1
Коэффициент использования.....	1
Подвод питания.....	снизу
Подключение силовых кабелей от нагрузки и кабеля управления.....	снизу
Датчики.....	в комплекте
Автономное устройство огнетушащего аэрозоля с тепловым пуском серии АГС 12 (или аналог), количество устройств определить в зависимости от внутреннего объема шкафа.....	в комплекте

Инв. № подл 04-43517	Подпись и дата	Взам. инв. №	Р-А3-02653.1-04.07.041-Э.ЭМ1-0/02						Лист
									3
			Изм	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата	

## 7. Комплектация

Система электрообогрева включает в себя следующие элементы: шкаф управления электрообогревом, нагревательные модули, распределительные модули, датчик температуры, монтажные изделия. Полный перечень элементов электрообогрева см. Р-А3-02653.1-04.07.041-Э.ЭОГ1-О/О2 л.6.

## 8. Список требуемой документации

Паспорта на все оборудование. Техническая документация на вышеперечисленное оборудование, включающая в себя: техническое описание основного оборудования, инструкции по монтажу, эксплуатации, монтажные чертежи, схемы электрической части, методика приемочных испытаний. Габаритные чертежи, монтажные чертежи, схемы соединения, общий вид, спецификация, электрическая принципиальная схема. Сертификаты: качества, страны происхождения, соответствия ГОСТ РФ, сертификат соответствия ТР ТС. Вся документация должна быть передана на русском языке в 3 экз. в бумажном виде + электронный вид (в том числе редактируемом формате dwg, doc).

Документация, необходимая для монтажа оборудования, должна предоставляться в электронном виде в формате \*.pdf до поставки оборудования, в течение 20 дней со дня заключения контракта, остальная документация предоставляется в течение месяца со дня направления Поставщику гарантийного письма.

## 9. Требования к упаковке

Оборудование должно быть подготовлено к перевозке с учетом требований стандартов на такой вид товара и ГОСТа 26653-2015 «Подготовка генеральных грузов к транспортированию». Транспортная тара и упаковка для товара должны соответствовать требованиям ГОСТа 15846-2002 и обеспечивать сохранность товара при многократной перевалке и транспортировке в районы Крайнего Севера, длительного хранения на открытом воздухе при температуре от -40 до +40 °С. Товар должен транспортироваться в контейнерах или пакетами. Многооборотная тара и средства пакетирования не подлежат возврату Поставщику.

## 10. Маркировка

Оборудование должно иметь маркировку, содержащую:

- товарный знак предприятия-изготовителя;
- условное обозначение оборудования;
- номер заводского заказа;
- дату выпуска;
- порядковый номер по системе нумерации предприятия-изготовителя.
- маркировку следует выполнять на металлических табличках по ГОСТ 12971-67 «Таблички прямоугольные для машин и приборов»;
- способ нанесения маркировки должен обеспечивать четкость надписей на период срока службы деталей;
- транспортная маркировка должна быть выполнена по ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов» и содержать манипуляционные знаки «Место строповки» и «Центр тяжести».

## 11. Дополнительные услуги

Шефнадзор, пуско-наладка и инструктаж персонала заказчика не требуются.

Взам.инв.№							
Подпись и дата							
Инв. № подл	04-43517						
Изм	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата	Р-А3-02653.1-04.07.041-Э.ЭМ1-О/О2	Лист
							4

12. Требования к составу ТКП

Минимальный пакет ТКП должен содержать в своей структуре следующие элементы:

- ТКП в редактируемом виде и завизированная со стороны Поставщика в соответствии с формой заказчика с указанием ссылок на подтверждение пунктов в прилагаемых документах;
- техническая составляющая предложения, оформленная на фирменном бланке, содержащая всю необходимую информацию о предлагаемом оборудовании;
- чертеж общего вида с указанием габаритных размеров, основных установочных и присоединительных размеров;
- перечень электрооборудования (с краткими характеристиками), входящих в комплект поставки;
- схемы электрические принципиальные;
- референс лист;
- приложение, с указанием документации, предоставляемой Поставщиком в комплекте с предлагаемым оборудованием.

Указанный перечень документации является минимально достаточным для выполнения технической оценки ТКП и может быть дополнен Заказчиком на этапе проведения оценки.

13. Условия поставки

Адрес доставки: Россия, Республика Саха (Якутия), Алданский улус, пос. Нижний Куранах, ОК «Надежный».

Инв. № подл 04-43517	Подпись и дата					Взам.инв.№	
Изм	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата	Р-А3-02653.1-04.07.04 1-Э.ЭМ1-0/02	Лист
							5



						Р-А3-02653.1-04.07.04 1-Э.ЭМ1-0/02	Лист
Изм	Кол.уч	Лист	Индок	Подпись	Дата		6

Инв. № подл  
04-43517

Подпись и дата

Взам.инв.№

Формат А3

Данные питающей сети		Данные групповой сети			
Распределительный щит	Вводной автоматический выключатель	Тип	Данные групповой сети		Потребитель
		Номинальный ток, А	Условное обозначение	07.041-ШУЗОГЗ	
Защитные аппараты отходящих линий	Тип P <sub>н</sub> (кВт) P <sub>р</sub> (кВт) I <sub>p</sub> (А) cosφ	Ток уставки, А	Марка, сечение, длина кабеля	Способ прокладки кабеля	Условное обозначение
		Тип Номинальный ток, А Ток уставки, А	Электрический обогрев полов в помещении операторской на участке десорбции ГМО	Электрический обогрев полов в помещении операторской на участке десорбции ГМО	Питание цепей управления, датчик температуры

1. \* Кабели, которые не входят в комплект поставки системы электрообогрева.

2. Шкаф 07.041-ШУЗОГЗ поставляется комплектно со всей системой обогрева, согласно Р-А3-02653.1-04.07.041-Э.ЭМ1-0/02.

3. Работа системы электрического обогрева предусмотрена от шкафа управления, установленного в отапливаемом помещении. Управление реализовано на основе данных, получаемых от контрольных распределительных модулей. Анализируя получаемые данные, система автоматически включает либо отключает обогрев. Управление системой построено на программируемом логическом контроллере. Температурные настройки могут корректироваться в процессе эксплуатации системы.

4. Датчик температуры включен в комплект поставки системы электрообогрева.

Изм

Кол.уч

Лист

№док

Подпись


Дата

Р-А3-02653.1-04.07.041-Э.ЭМ1-0/02


Лист  
7

Формат А3

План расположения электрооборудования и прокладки электрических сетей  
системы электрообогрева полов отм. 0,000  
(М 1:100)



Узел крепления нагревательного модуля



1. Расположение электрооборудования, нагревательных модулей на плане показано условно, уточнить по месту при монтаже.
2. Шкаф 07.041-ШУЭОГЗ поставляется комплектно со всей системой обогрева, согласно Р-А3-02653.1-04.07.041-Э.ЭМ1-0/102.
3. Датчики температуры показаны условно, место установки уточнить при монтаже.
4. Шаг укладки нагревательного модуля – 140 мм.
5. При монтаже допускается сближение нагревательного модуля на расстояние не менее 50мм.
6. Запрещается пересечение нагревательного модуля.
7. При укладке нагревательного модуля отступить от стен на 60 мм.

ЗИФ-производство. Десорбция/Восстановление. Участок десорбции ГМО

Опросный лист на шкаф управления дренажным насосом поз. 52-5

P-A3-02653.1-04.07.041-3.3M1-0/03

Инв. № подл	Подпись и дата	Взам. инв. №
04-43517		

Назначение:

- Шкаф предназначен для управления дренажным насосом с асинхронным электродвигателем поз. 52-5 в соответствии с сигналами управления по уровням.  
Имеют два режима управления – «Местный» и «Дистанционный».

Конструктивные требования к шкафу управления:

- Один ввод электропитания ~ 400 В, 50 Гц;
- Автоматический выключатель на вводе: не более 25А;
- Габаритные размеры должны быть не более 500(В)х400(Ш)х200(Г);
- Ввод-вывод кабеля – снизу;
- Способ установки – навесной;
- Система заземления TN-S;
- Степень защиты корпуса не ниже – IP54;
- Корпус шкафа управления должен быть пластиковым либо из нержавеющей стали;
- Климатическое исполнение – ХЛ категория размещения 4 по ГОСТ 15150-69;
- Для ввода/вывода кабелей в шкафу предусмотреть гермовводы, для обеспечения требуемой степени защиты по IP;
- На лицевой панели шкафа должны быть размещены органы управления и светосигнальная арматура: переключатель "Дистанционный – Стоп – Местный", кнопка "Пуск", кнопка "Стоп"; лампа желтого цвета "Сеть", лампа красного цвета "Переполнение" лампа зеленого цвета "Работа", лампа красного цвета "Авария";
- Для обеспечения безопасности на фасаде шкафа необходимо предусмотреть переключатель "Откл – Вкл".
- Маркировка внутри шкафовых элементов (автоматических выключателей, клеммников, проводов и т.д.) должна быть либо заводского исполнения, либо напечатана на принтере с термопереносом (маркировка, выполненная ручным способом недопустима) в соответствии со схемой электрической принципиальной и соответствовать требованиям ГОСТ Р 50462-2009, ГОСТ 2.702-2011, ГОСТ 2.710-81, СП 76.13330.2016. Надписи (шильды) на щите должны выполняться методом механической гравировки из металла или двухцветного пластик;
- Надписи на всем электрооборудовании должны хорошо читаться на русском языке. Необходимо обеспечить маркировку оборудования согласно ПУЭ и ПТЭЭП из износостойчивых материалов, не марких и не выцветающих под действием ультрафиолетового излучения;
- Окраску щита выполнить по RAL 7035;
- Эргономика шкафа должна быть полностью доступна для проверки, испытаний, техобслуживания и ремонта с передней части шкафа (фасада) при одностороннем обслуживании;
- Для возможности заземления и уравнивания потенциалов корпус шкафа должен иметь «точку заземления» (болт заземления) с соответствующей маркировкой.

Инв. № подл 04-43517							Подпись и дата	Взам.инв.№		
Изм	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата	Р-А3-02653.1-04.07.04 1-Э.ЭМ1-0/03			Лист	
										2

*Общий вид шкафа управления*



Режим работы:

- Шкаф управления должен обеспечивать работу в двух режимах - "Местный" и "Дистанционный". За переключение режимов отвечает соответствующий переключатель на передней панели шкафа управления. Он осуществляет переключение между режимами "Местный", "Дистанционный" и "Стоп". Если переключатель находится в режиме "Стоп", то электродвигатель дренажного насоса не запустится.

Режим работы "Местный":

- В режиме работы "Местный" управление дренажным насосом осуществляется с лицевой панели шкафа. При нажатии кнопки "Пуск" происходит запуск электродвигателя, дренажный насос начинает работу. При этом загорается лампа индикации "Работа" на передней панели шкафа управления. При нажатии кнопки "Стоп" происходит остановка электродвигателя дренажный насос, гаснет лампа индикации "Работа" на передней панели шкафа управления.
- Сигналы аварии электродвигателя: перегрузка по току, перегрев электродвигателя, короткое замыкание в электродвигателе. По любой из перечисленных причин электродвигатель должен выйти в аварийный режим, при этом загорается лампа индикации "Авария" на передней панели шкафа управления.

Режим работы "Дистанционный":

- В режиме работы "Дистанционный" управление дренажным насосом должно обеспечиваться удаленно от шкафа управления.

Предусмотреть следующие сигналы типа "сухой контакт":

- Работа;
- Авария;
- Положение ключа "Дистанционное управление";
- Стоп
- Верхний уровень в дренажном приемке;
- Нижний уровень в дренажном приемке;

*Предусмотреть управляющий сигнал на включение насоса через реле 24В постоянного тока.*

- Алгоритм работы: если уровень жидкости ниже уровня срабатывания поплавка №1, то насос не запускается. Если уровень жидкости увеличивается и достигает уровня срабатывания поплавка №2, происходит пуск насоса и загорается лампа индикации "Переполнение". Останов работающего насоса происходит при размыкании контактов поплавка №1.

Взам инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл	04-43517

Режим работы "Дистанционный":

- В режиме работы "Дистанционный" управление дренажным насосом должно обеспечиваться удаленно от шкафа управления.

Предусмотреть следующие сигналы типа "сухой контакт":

- Работа;
- Авария;
- Положение ключа "Дистанционное управление";
- Стоп
- Верхний уровень в дренажном приемке;
- Нижний уровень в дренажном приемке;


Предусмотреть управляющий сигнал на включение насоса через реле 24В постоянного тока.

- Алгоритм работы: если уровень жидкости ниже уровня срабатывания поплавка №1, то насос не запускается. Если уровень жидкости увеличивается и достигает уровня срабатывания поплавка №2, происходит пуск насоса и загорается лампа индикации "Переполнение". Останов работающего насоса происходит при размыкании контактов поплавка №1.

						Р-А3-02653.1-04.07.04 1-Э.ЭМ1-0/03	Лист
Изм	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата		3

Схема подключений:

- К шкафу управления и от шкафа управления до электродвигателя дренажного насоса будут подключаться следующие кабели (в комплект поставки не входят):



- в случае если сечение и жильность кабелей не будет совпадать с проектной их необходимо включить в комплект поставки, длины кабелей согласовать на этапе закупочных процедур.

Дополнительно:

- Схему управления разрабатывает поставщик/производитель шкафа управления;
- Комплектацию, внешние виды и схему управления согласовать с Заказчиком.

Инв. № подл 04-43517	Подпись и дата	Взам. инв. №							Р-А3-02653.1-04.07.04 1-Э.ЭМ1-0/03	Лист 4
			Изм	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата		





Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	ЕК МТР	Поставщик	Ед. изм.	Кол.	Масса 1ед., кг	Примечание
	3.2. 4x2,5-0.66					км	0.361	210 кг/км	
	3.3. 3x4-0.66					км	0.285	250 кг/км	
	3.4. 4x4-0.66					км	0.071	300 кг/км	
	3.5. 5x4-0.66					км	0.145	360 кг/км	
	3.6. 3x6-0.66					км	0.45	320 кг/км	
	3.7. 4x6-0.66					км	0.266	390 кг/км	
	3.8. 5x6-0.66					км	0.155	480 кг/км	
	3.9. 4x10-0.66					км	0.12	620 кг/км	
	3.10. 5x10-0.66					км	0.199	740 кг/км	
	3.11. 4x35-0.66					км	1.05	1920 кг/км	
	3.12. 4x50-0.66					км	0.065	2550 кг/км	
	3.13. 4x150-1.0					км	0.012	6820 кг/км	
	3.14. 5x150-1.0					км	0.065	8080 кг/км	
	Кабель силовой экранированный с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А, сечением:	ГОСТ 31996-2012 ВВГЭнг(А)-LS							
	3.15. 4x4-0.66					км	0.243	530 кг/км	
	Кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А, сечением:	ГОСТ 1508-78 КВВГнг(А)-LS							
	3.16. 10x1,5-0.66					км	0.566	310 кг/км	
	3.17. 19x1,5-0.66					км	0.231	510 кг/км	
	4. Электромонтажные изделия								
	4.1. Распределительная коробка открытой установки 100x100x50мм, IP55		53800 (или аналог)			шт.	10	0,13	для установки розеток
	4.2. Металлорукав в ПВХ изоляции, ø25 мм	РЗ-ЦПнг-LS-25 (или аналог)				м	49	0,29	
	4.3. Металлорукав в ПВХ изоляции, ø32 мм	РЗ-ЦПнг-LS-32 (или аналог)				м	60	0,44	
	4.4. Металлорукав в ПВХ изоляции, ø38 мм	РЗ-ЦПнг-LS-38 (или аналог)				м	10	0,53	

Изм

Кол.уч

Лист

№док

Подпись

Дата

Р-А3-02653.1-04.07.04 1-Э.ЭМ1-СП01

Лист

2

Формат А3	Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	ЕК МТР	Поставщик	Ед. изм.	Кол.	Масса 1ед., кг	Примечание	
		4.5. Металлорукав в ПВХ изоляции, ø50 мм	РЗ-ЦПнг-LS-50 (или аналог)				м	8	0,72		
		4.6. Металлорукав в ПВХ изоляции, ø60 мм	РЗ-ЦПнг-LS-60 (или аналог)				м	40	1,02		
		4.7. Металлорукав в ПВХ изоляции, ø75 мм	РЗ-ЦПнг-LS-75 (или аналог)				м	8	1,38		
		4.8. Держатель двусторонний гор. цинк., ø25 мм	СМО 25-26 (или аналог)				уп.	1		в упаковке 100 шт.	
		4.9. Держатель двусторонний гор. цинк., ø32 мм	СМО 31-32 (или аналог)				уп.	1		в упаковке 100 шт.	
		4.10. Держатель двусторонний гор. цинк., ø38 мм	СМО 38-40 (или аналог)				уп.	1		в упаковке 100 шт.	
		4.11. Кабель-канал 25х17мм	ТМС 25х17 (или аналог)				м	15		прокладка кабеля по стене в пом. охраны и операторской	
		4.12. Кабельные стяжки, 4,8х250 мм		25216SR (или аналог)			уп.	10	0,2	в упаковке 100 шт., для крепления кабеля к кабельным конструкциям	
		4.13. Профиль зетовый гор. цинк., L=2000мм	K241 Y2 (или аналог)				шт.	7	2,6	для прокладки кабеля в металлорукаве	
		4.14. Профиль зетовый гор. цинк., L=2000мм	K239 Y2 (или аналог)				шт.	11	4,2	9шт-установка ПМУ, 2шт-установка розеток	
		4.15. Наконечник кабельный медный луженый	ТМЛ 35-8-10 (или аналог)				шт.	160	0,02		
		4.16. Наконечник кабельный медный луженый	ТМЛ 50-10-11 (или аналог)				шт.	8	0,02		
		4.17. Наконечник кабельный медный луженый	ТМЛ 150-16-19 (или аналог)				шт.	18	0,14		
		4.18. Муфта концевая для внутренней и наружной установки для 5-жильных кабелей на напряжение до 1кВ, в комплекте с наконечниками для кабеля сечением 150/240 кв.мм.	5ПКВтпнг-LS-в-150/240 (или аналог)				шт.	2	2,4	H-PU-23	
		4.19. Стойка потолочная гор. цинк., L=2000мм	СПСЗ-2000-2,5-ГЦ (или аналог)				шт.	12	4,2	для установки ПМУ	
		4.20. Стойка кабельная гор. цинк., L=400мм	СПТЗ-400-2,5-ГЦ (или аналог)				шт.	24	0,69		
		4.21. Стойка кабельная гор. цинк., L=600мм	СПТЗ-600-2,5-ГЦ (или аналог)				шт.	23	1,04		
		4.22. Стойка кабельная гор. цинк., L=800мм	СПТЗ-800-2,5-ГЦ (или аналог)				шт.	31	1,38		
		4.23. Стойка потолочная гор. цинк., L=400мм	СПСЗ-400-2,5-ГЦ (или аналог)				шт.	2	1,4		
		4.24. Стойка потолочная гор. цинк., L=600мм	СПСЗ-600-2,5-ГЦ (или аналог)				шт.	3	1,8		
		4.25. Стойка потолочная гор. цинк., L=800мм	СПСЗ-800-2,5-ГЦ (или аналог)				шт.	4	2,1		
		4.26. Стойка потолочная гор. цинк., L=1000мм	СПСЗ-1000-2,5-ГЦ (или аналог)				шт.	26	2,5		
		4.27. Консоль гор. цинк., L=400мм	КПНЗ-400-2,0-ГЦ (или аналог)				шт.	325	1,1		
		4.28. Перфорированный лоток гор. цинк., 400х80мм, L=3000мм	УЛП-400х80х3000-1,0-ГЦ (или аналог)				шт.	49	12,12		
		4.29. Перфорированный лоток гор. цинк., 200х80мм, L=3000мм	УЛП-200х80х3000-1,0-ГЦ (или аналог)				шт.	13	7,95		
Взам.инв.№											
Подпись и дата											
Инв. № подл	04-43517										
						Р-А3-02653.1-04.07.04 1-Э.ЭМ1-СП01				Лист	
										3	
						Изм	Кол.уч	Лист	Ндок	Подпись	Дата

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	ЕК МТР	Поставщик	Ед. изм.	Кол.	Масса 1ед., кг	Примечание
	4.30. Крышка лотка гор. цинк., 400мм	КЛЗТЗ-400х11х3000-1,2-ГЦ (или аналог)				шт.	49	11,7	
	4.31. Крышка лотка гор. цинк., 200мм	КЛЗТЗ-200х11х3000-1,2-ГЦ (или аналог)				шт.	13	6,06	
	4.32. Перегородка лотка гор. цинк., Н=80мм	ПЛПТ-80Х3000-0,7-ГЦ (или аналог)				шт.	62	1,8	
	4.33. Распорка для консоли гор. цинк., L=400-600мм	РКПНЗ-400-600-1,5-ГЦ (или аналог)				шт.	325	0,08	
	4.34. Болт М10х65 полнонарезной (цинк-ламель)	БМ1065ПНЦ/Л (или аналог)				шт.	650		
	4.35. Гайка М10 со стопорн. буртиком (цинк-ламель)	ГМ10СБЦ/Л (или аналог)				шт.	650		
	4.36. Профиль монтажный П-образный оцинк. 30х20мм, L=2000мм	ППС1-30х20х2000-1,0-СЦ (или аналог)				шт.	5	0,48	
	4.37. Шпилька М8, L=1000мм	DIN 975 (или аналог)				шт.	20	0,32	
	4.38. Крепление шпильки к потолку	КПП-10М8-1,5-СЦ (или аналог)				шт.	48	0,07	
	5. Прокат металла								
	5.1. Труба стальная водогазопроводная, ø25х2,8	ГОСТ 3262-75 Ст3сп ГОСТ 27772-2015				м/кг	93/198	2,12	прокладка кабеля в трубе
	5.2. Труба стальная водогазопроводная, ø32х2,8	ГОСТ 3262-75 Ст3сп ГОСТ 27772-2015				м/кг	111/304	2,73	прокладка кабеля в трубе
	5.3. Труба стальная водогазопроводная, ø40х3,0	ГОСТ 3262-75 Ст3сп ГОСТ 27772-2015				м/кг	49/164	3,33	29м - прокладка кабеля в трубе, 20м - трубный блок
	5.4. Труба стальная водогазопроводная, ø50х3,0	ГОСТ 3262-75 Ст3сп ГОСТ 27772-2015				м/кг	7/30	4,22	трубный блок
	5.5. Труба стальная водогазопроводная, ø65х3,2	ГОСТ 3262-75 Ст3сп ГОСТ 27772-2015				м/кг	1/6	5,71	трубный блок
	5.6. Труба стальная водогазопроводная, ø90х3,5	ГОСТ 3262-75 Ст3сп ГОСТ 27772-2015				м/кг	8/68	8,44	прокладка кабеля в трубе
	5.7. Труба стальная водогазопроводная, ø100х4,0	ГОСТ 3262-75 Ст3сп ГОСТ 27772-2015				м/кг	6/66	10,85	прокладка кабеля в трубе
	5.8. Уголок стальной горячекатаный равнополочный гор. цинк., 50х50х5 мм	ГОСТ 8509-93 Ст3сп ГОСТ 27772-2015				м/кг	166/626	3,77	14,5м - крепление каб. констр., 21м - трубный блок
	6. Материалы								
	6.1. Термоусадочная черная клеевая трубка, 4:1	ТТК(4:1)-60/15 (или аналог)				м	20		для герметизации соединения труба - гофра
	6.2. Термоусадочная черная клеевая трубка, 4:1	ТТК(4:1)-80/20 (или аналог)				м	20		для герметизации соединения труба - гофра
	6.3. Термоусадочная черная клеевая трубка, 3:1	ТТК(3:1)-120/40 (или аналог)				м	5		для герметизации соединения труба - гофра
	6.4. Пена огнезащитная двухкомпонентная сертифицированная по стандарту ТР ЕАЭС 043/2017	DN1201 (или аналог)				шт.	8		для кабельных проходок через стены, площадки

Изм

Кол.уч

Лист

№док

Подпись

Дата

P-A3-02653.1-04.07.04 1-Э.ЭМ1-СП01

Лист

4

Инв. № подл	Взам. инв. №
04-43517	

Формат А3


Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	ЕК МТР	Поставщик	Ед. изм.	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
	6.5. Пистолет для пены	DN1202 (или аналог)				шт.	1		
	6.6. Автономное устройство огнетушащего аэрозоля с тепловым пуском	АГС 12/1,1 (или аналог)				шт.	9		установить в компл. шкафа АНО4, АНО5, комплектный шкаф РУ-23
	7. Заземление								
	7.1. Сталь прокатная полосовая гор. цинк., 40х4 мм	ГОСТ 103-2006 Ст3сп ГОСТ 27772-2015				м/кг	170/215	1,26	
	7.2. Муфта заземления для металлорукава ø20-32, L=500мм	МЗМ-Тнз-LS 4 (или аналог)				шт.	60		
	7.3. Муфта заземления для металлорукава ø38-60, L=500мм	МЗМ-Тнз-LS 5 (или аналог)				шт.	30		
	7.4. Хомут заземления универсальный ø80-100	УХЗ (INOX) (80-100)/W2 (или аналог)				шт.	5		
	7.5. Заземляющий проводник универсальный ЗПУ	ЗПУ 6х200 (или аналог)				шт.	62	0,035	для соединения лотков (уравнивание потенциалов)
	7.6. Скоба-держатель полосы заземления с болтом		ND2312 (или аналог)			шт.	30		крепление полосы заземление к стене

						Р-А3-02653.1-04.07.04 1-Э.ЭМ1-СП01	Лист
Изм	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата		5

№ п/п	Наименование	Мощность, кВт	Ток, А	Сечение кабеля, мм²	Длина, м	Материал	Примечание
1	Главный ввод от РУНН 0,4 кВ от 2КТП-2	468,15	11,00	-	2,20	-	АН03-18
2		845,65	21,78	-	4,13	-	
3							
4							
5	Перемещение в канаве пред						АН03-19
6	Пост местного управления ТК-83 (комплектно с оборудованием ТХ)						
7	Электроподъемник грохота отделения угольной мелочи						
8	Электроподъемник грохота отделения угольной мелочи						
9	Пост местного управления VS-84 (комплектно с оборудованием ТХ)						
10	Вертикальный насос для зоны регенерации угля (дренажный насос)						
11	Пост местного управления PU-52-1 (комплектно с оборудованием ТХ)						
12	Насос фильтра-пресса						
13	Пост местного управления PU-37 (комплектно с оборудованием ТХ)						
14	Резерв						
15	Циркуляционный насос распылительной колонны (система В8)						АН03-20
16	Пост местного управления PU-34-2 (комплектно с оборудованием ТХ)						
17	Вентилятор распылительной колонны (система В8)						
18	Пост местного управления CF-34-3 (комплектно с оборудованием ТХ)						

- |   |         |        |        |                |          |        |      |        |   |  |   |
|---|---------|--------|--------|----------------|----------|--------|------|--------|---|--|---|
| Р-А3-02653.1-04.07.04 1-Э.ЭМ1-ЧТЖ01   |         |        |        |                |          |        |      |        |   |  |   |
| Реконструкция участка кучного выщелачивания на ОК<br>"Надёжный" с увеличением мощности до 5,0 млн. тонн руды в год<br>в динамическом режиме работы  |         |        |        |                |          |        |      |        |   |  |   |
| Изм.  | Кол.уч. | Лист   | Индок. | Подпись        | Дата     |        |      |        |   |  |   |
| Разработ.   | Обдорин |        |        | <i>Обдорин</i> | 27.04.24 |        |      |        |   |  |   |
| Проверил  | Зарудин |        |        | <i>Зарудин</i> |          |        |      |        |   |  |   |
| Н. контр.   | Зорина  |        |        | <i>Зорина</i>  |          |        |      |        |   |  |   |
| Нач.отдела  | Блинов  |        |        | <i>Блинов</i>  |          |        |      |        |   |  |   |
| <div> <div> ЗИФ-производство.<br/>Десорбция/Восстановление.<br/>Участок десорбции ГМО </div> <div> <table border="1"> <tr> <td>Стадия</td> <td>Лист</td> <td>Листов</td> </tr> <tr> <td>Р</td> <td></td> <td>1</td> </tr> </table> </div> </div>        |         |        |        |                |          | Стадия | Лист | Листов | Р |  | 1 |
| Стадия  | Лист    | Листов |        |                |          |        |      |        |   |  |   |
| Р   |         | 1      |        |                |          |        |      |        |   |  |   |
| <div> <div> АНОЗ. Схема принципиальная<br/>распределительной сети 0,4 кВ (на начало) </div> <div>  <div> <b>ПОЛЮС</b><br/> ООО «Полюс Проект» </div> </div> </div> |         |        |        |                |          |        |      |        |   |  |   |

Данные питающей сети		
Шкаф распределительный, № по плану, тип	Автомат ввода	Тип, номинальный ток, А Расцепитель, А
	Автомат отходящей линии	Тип, номинальный ток, А Расцепитель, А
Номер (по кабельному журналу) Марка и сечение провода (кабеля) длина, м Способ прокладки длина, м		
Тип и номинальный ток пускового аппарата. № и ток нагревательного элемента, пускателя. Номинальный ток и уставка расцепителя автомата, А.		
Номер (по кабельному журналу) Марка и сечение провода (кабеля) длина, м Способ прокладки длина, м		
Электроприемник		
	№ ПО ПЛАНУ	
	Тип	
	Мощность, кВт	
	Ток, А	<div>Ін</div> <div>Іп</div>
Наименование механизма и номер по технологическому плану		
Панель		



1.

\* - Маркировка кабеля в соответствии с документацией поставщика оборудования.
2.

Перед нарезкой кабеля длину каждого участка уточнить по месту.
3.

Шкаф МСС АНО3 учтен в комплекте P-A3-02653.1-04.07.024-3.ЭМ1 (показано серым цветом).
4.

Однолинейная схема выполнена на основании документации поставщика оборудования и будет корректироваться при появлении новых данных.
5.

Данный лист смотреть совместно с ЧТЖ01 - ЧТЖ03.


								P-A3-02653.1-04.07.041-3.ЭМ1-ЧТЖ02			
								Реконструкция участка кучного выщелачивания на ОК "Надёжный" с увеличением мощности до 5,0 млн. тонн руды в год в динамическом режиме работы			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Идок.	Подпись	Дата			ЗИФ-производство.	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Одборин			<i>Одборин</i>	27.04.24			Десордция/Восстановление.	Р		1
Проверил	Зарудин			<i>Зарудин</i>			Участок десордции ГМО				
Н. контр.	Зорина			<i>Зорина</i>				АНО3. Схема принципиальная распределительной сети 0,4 кВ (продолжение)		ПОЛЮС	ООО «Полюс Проект»
Нач.отдела	Блинов			<i>Блинов</i>							








Данные питающей сети		
Шкаф распределительный, № по плану, тип	Автомат ввода	Тип, номинальный ток, А Расцепитель, А
	Автомат отходящей линии	Тип, номинальный ток, А Расцепитель, А
Номер (по кабельному журналу) Марка и сечение провода (кабеля) длина, м Способ прокладки длина, м		
Тип и номинальный ток пускового аппарата. № и ток нагревательного элемента, пускателя. Номинальный ток и уставка расцепителя автомата, А.		
Номер (по кабельному журналу) Марка и сечение провода (кабеля) длина, м Способ прокладки длина, м		
Электроприемник		
	№ ПО ПЛАНУ	
	Тип	
	Мощность, кВт	
	Ток, А	In Ip
Наименование механизма и номер по технологическому плану		
Панель		


					07.024-Я1	07.024М1	07.024ПВ1	07.024-ШЧЭ1
					46.00	11	4.00	1.0
					66.47	6.0	7.23	4.3
	Резерв	Резерв	Резерв	Резерв	Ящик для подключения выпрямителя для дуговой сварки	Розеточная сеть 230 В для подключения дренажного насоса типа Гном	Электроприбор подъемных промышленных ворот	Шкаф управления электрооборудовм для защиты от наледи и снега под воротами (см. Р-А3-02653.1-04.11071-Э.ЭП.1)
	АН03-25							

1. Шкаф МСС АН03 учтен в комплекте Р-А3-02653.1-04.07.024-Э.ЭМ1 (показано серым цветом).
2. Однолинейная схема выполнена на основании документации поставщика оборудования и будет корректироваться при появлении новых данных.
3. Данный лист смотреть совместно с ЧТЖ01 – ЧТЖ03.




						Р-А3-02653.1-04.07.041-Э.ЭМ1-ЧТЖ03				
						Реконструкция участка кучного выщелачивания на ОК "Надёжный" с увеличением мощности до 5,0 млн. тонн руды в год в динамическом режиме работы				
Изм.	Кол.уч.	Лист	Изд.	Подпись	Дата	ЗИФ-производство. Десорция/Восстановление. Участок десорции ГМО	Стадия	Лист	Листов	
Разраб.	Оборин				27.04.24		Р		1	
Проверил	Зарудин									
Н. контр.	Зорина					АН03. Схема принципиальная распределительной сети 0,4 кВ (окончание)	 ПОЛЮС ООО «Полюс Проект»			
Нач.отдела	Блинов									

Данные питающей сети			
Щит распределительный	Автоматический выключатель на вводе	Тип, номинальный ток, А, расцепитель, А	
	Автоматический выключатель отходящей линии	Тип, номинальный ток, А, расцепитель, А	
Линия до электроприемника	Номер, марка и сечение провода (кабеля), длина, м		
	Тип и номинальный ток пускового аппарата, ток нагревательного элемента, пускателя, номинальный ток и уставка расцепителя автомата, А		
	Номер, марка и сечение провода (кабеля), длина, м		
Электроприемник	Условн. обозначение		
	Номер по плану		
	Тип		
	Мощность, кВт		
	Ток, А	I <sub>н</sub>	
		I <sub>п</sub>	
Наименование электроприемника			
Номер панель			




Электроприемник	Номер по плану			-	-		26-1	26-1	26-1	26-1	26-1	26-2	26-2	26-2	26-2	26-2
	Тип					EN-26-1A	EN-26-1B	EN-26-1C	EN-26-1D	EN-26-1E	EN-26-2A	EN-26-2B	EN-26-2C	EN-26-2D	EN-26-2E	EN-26-2E
	Мощность, кВт			518.47			42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00
	Ток, А	ln		832.48			71.00	71.00	71.00	71.00	71.00	71.00	71.00	71.00	71.00	71.00
		ln														
	Наименование электроприемника			Ввод №1	Ввод №2		Электрический нагреватель.	Электрический нагреватель.	Электрический нагреватель.	Электрический нагреватель.	Электрический нагреватель.	Электрический нагреватель.	Электрический нагреватель.	Электрический нагреватель.	Электрический нагреватель.	Электрический нагреватель.
Номер панель				AN04-26			AN04-27					AN04-28				


1. \* - Маркировка кабели в соответствии с документацией поставщика оборудования.
2. Перед нарезкой кабели длину каждого участка уточнить по месту.
3. Кабели питания шкафа МСС АН04 учтены в комплекте Р-А3-02653.1-04.07.04-1-ЭЭС1.
4. Посты местного управления входят в комплект поставки.
5. Однолинейная схема выполнена на основании документации поставщика оборудования и будет корректироваться при появлении новых данных.
6. В каждую панель установить автономное устройство огнетушащего аэрозоля с тепловым пуском АГС-12/1,1.
7. Данных лист сметы совместно с ЧТЖ04, ЧТЖ05.

					Р-А3-02653.1-04.07.04 1-Э.ЭМ1-ЧТЖ04			
					Реконструкция участка кучного выщелачивания на ОК "Надёжный" с увеличением мощности до 5,0 млн. тонн руды в год в динамическом режиме работы			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Индок.	Подпись	Дата			
Разработ.	Оборин			<i>Оборин</i>	27.04.24	ЗИФ-производство.		
Проверил	Зарубин			<i>Зарубин</i>		Десорбция/Восстановление.		
						Участок десорбции ГМО		
Н. контр.	Зорина			<i>Зорина</i>		Стадия	Лист	Листов
Нач. отдела	Блинов			<i>Блинов</i>		Р		1
АНО4. Схема принципиальная распределительной сети 0,4 кВ (начало)						 <b>ПОЛЮС</b> ООО «Полюс Проект»		





Формат А2




Электроприемник


- Формат А2

 **ПОЛЮС**  
ООО «Полус Проект»


Данные питающей сети		
Шкаф распределительный, № по плану, тип	Автомат ввода	Тип, номинальный ток, А Расцепитель, А
	Автомат отходящей линии	Тип, номинальный ток, А Расцепитель, А
Номер (по кабельному журналу) Марка и сечение провода (кабеля) длина, м Способ прокладки длина, м		
Тип и номинальный ток пускового аппарата. № и ток нагревательного элемента, пускателя. Номинальный ток и уставка расцепителя автомата, А.		
Номер (по кабельному журналу) Марка и сечение провода (кабеля) длина, м Способ прокладки длина, м		
Электроприемник		
	№ ПО ПЛАНУ	
	Тип	
	Мощность, кВт	
	Ток, А	In Ip
Наименование механизма и номер по технологическому плану		
Панель		




- \* - Маркировка кабеля в соответствии с документацией поставщика оборудования.
- Перед нарезкой кабеля длину каждого участка уточнить по месту.
- Кабели питания шкафа МСС АНО5 учтены в комплекте Р-А3-02653.1-04.07.041-3.3С1.
- Посты местного управления входят в комплект поставки.
- Модульные автоматические выключатели установить дополнительно, учтены в спецификации и не входят в комплект поставки шкафа АНО5.
- Для подключение электролизера (поз.28-2) от шкафа выпрямителей (поз.28a-2) в объеме поставщика учтена гибкая медная изолированная шина.
- Однолинейная схема выполнена на основании документации поставщика оборудования и будет корректироваться при появлении новых данных.
- В каждую панель установить автономное устройство огнетушащего азрозоля с тепловым пуском АГС-12/1,1.
- Данный лист смотреть совместно с ЧТЖ06, ЧТЖ07.


						Р-А3-02653.1-04.07.041-3.ЭМ1-ЧТЖ07		
						Реконструкция участка кучного выщелачивания на ОК "Надёжный" с увеличением мощности до 5,0 млн. тонн руды в год в динамическом режиме работы		
Изм.	Кол.уч	Лист	Идок.	Подпись	Дата	ЗИФ-производство. Десорбция/Восстановление. Участок десорбции ГМО	Стадия	Лист
Разраб.	Одборин			Одборин	27.04.24		Р	
Проверил	Зарудин			Зарудин		АНО5. Схема принципиальная распределительной сети 0,4 кВ (окончание)		1
Н. контр.	Зорина			Зорина				
Нач.отдела	Блинов			Блинов		 ПОЛЮС ООО «Полюс Проект»		




[illegible]

- |              |         |         |       |                |  |   |  |  |
|--------------|---------|---------|-------|----------------|--|---|--|--|
|              |         |         |       |                | Р-А3-02653.1-04.07.041-Э.ЭМ1-ЧТЖ08   |   |  |  |
|              |         |         |       |                | Реконструкция участка кучного выщелачивания на ОК<br>"Надёжный" с увеличением мощности до 5,0 млн. тонн руды в год<br>в динамическом режиме работы |   |  |  |
| Изм.         | Кол.уч. | Лист    | Издк. | Подпись        | Дата   |   |  |  |
| Разраб.      |         | Обдорин |       | <i>Обдорин</i> | 27.04.24   | ЗИФ-производство.   |  | Стадия   |
| Проверил     |         | Зарубин |       | <i>Зарубин</i> |  | Десорбция/Восстановление.<br>Участок десорбции ГМО                      |  | Лист   |
|              |         |         |       |                |  |   |  | Листов   |
| Н. контр.    |         | Зорина  |       | <i>Зорина</i>  |  |   |  | Р  |
| На ч. отдела |         | Блинов  |       | <i>Блинов</i>  |  |   |  | 1  |
|              |         |         |       |                |  | АНОб. Схема принципиальная<br>распределительной сети 0,4 кВ (на начало) |  |  <b>ПОЛЮС</b><br>ООО «Полюс Проект» |


<div>Продолжение см. - 4ТЖ08</div>																				
	23-2		23-3		52-3	52-35В	43а-1В	43а-1	PU-43а-1	43б-2В	43б-2	PU-43б-2		43а-2В	43а-2	PU-43а-2	43б-1В	43б-1	PU-43б-1	
	7.50	-	3.00	-	11.00	-	0.15	5.50	-	0.15	5.50	-	291.25	0.15	5.50	-	0.15	5.50	-	
	15.05		6.38		21.78		0.27	10.89		0.27	10.89		495.15	0.27	10.89		0.27	10.89		
	Циркуляционный насос распылительной колонны	Пост местного управления PU-23-2 (комплектно с оборудованием ТХ.)	Вентилятор распылительной колонны	Пост местного управления CF-23-3 (комплектно с оборудованием ТХ.)	Вертикальный насос для трайальной зоны (оренажный насос)	Пост местного управления PU-52-3 (комплектно с оборудованием ТХ.)	Вентилятор охлаждения десорбционного насоса	Десорбционный насос (разб.)	Пост местного управления PU-43а-1 (комплектно с оборудованием ТХ.)	Вентилятор охлаждения вертикального насоса в зоне припоглощения NaOH	Вертикальный насос в зоне припоглощения NaOH (разб.)	Пост местного управления PU-43б-2 (комплектно с оборудованием ТХ.)	Секция шин, оплавляемая при пожаре	Вентилятор охлаждения десорбционного насоса	Десорбционный насос (разб.)	Пост местного управления PU-43а-2 (комплектно с оборудованием ТХ.)	Вентилятор охлаждения вертикального насоса в зоне припоглощения NaOH	Вертикальный насос в зоне припоглощения NaOH (разб.)	Пост местного управления PU-43б-1 (комплектно с оборудованием ТХ.)	
	AN06-36						AN06-37						AN06-38		AN06-39					

- |             |         |      |       |                  |  |  |  |      |        |
|-------------|---------|------|-------|------------------|--|--|--|------|--------|
|             |         |      |       |                  | Р-А3-02653.1-04.07.04 1-Э.ЭМ1-ЧТЖ09  |  |  |      |        |
|             |         |      |       |                  | Реконструкция участка кучного выщелачивания на ОК<br>"Надёжный" с увеличением мощности до 5,0 млн. тонн руды в год<br>в динамическом режиме работы |  |  |      |        |
| Изм.        | Кол.уч. | Лист | Подк. | Подпись          | Дата   | ЭИФ-производство.  | Стадия   | Лист | Листов |
| Разработ.   | Оборин  |      |       | <i>Оборин</i>    | 27.04.24   | Десорбция/Восстановление.  | Р  |      | 1      |
| Проверил    | Зарубин |      |       | <i>Зарубин</i>   |  | Участок десорбции ГМО  |  |      |        |
| Н. контр.   | Зорина  |      |       | <i>А. Зорина</i> |  | АН06. Схема принципиальная<br>распределительной сети 0,4 кВ<br>(продолжение) |  <b>ПОЛЮС</b><br>ООО «Полюс Проект» |      |        |
| Нач. отдела | Блинов  |      |       | <i>Блинов</i>    |  |  |  |      |        |

Данные питающей сети			
Шкаф распределительный, № по плану, тип	Автомат ввода	Тип, номинальный ток, А Расцепитель, А	
	Автомат отходящей линии	Тип, номинальный ток, А Расцепитель, А	
Номер (по кабельному журналу) Марка и сечение провода (кабеля) длина, м Способ прокладки длина, м			
Тип и номинальный ток пускового аппарата. № и ток нагревательного элемента, пускателя. Номинальный ток и уставка расцепителя автомата, А.			
Номер (по кабельному журналу) Марка и сечение провода (кабеля) длина, м Способ прокладки длина, м			
Электроприемник			
	№ ПО ПЛАНУ		
	Тип		
	Мощность, кВт		
	Ток, А	In In	
Наименование механизма и номер по технологическому плану			
Панель			




1. \* - Маркировка кабеля в соответствии с документацией поставщика оборудования.
2. Перед нарезкой кабеля длину каждого участка уточнить по месту.
3. Шкаф МСС AN06 учтен в комплекте Р-А3-02653.1-04.07.013-Э.ЭМ1 (показано серым цветом).
4. Посты местного управления входят в комплект поставки.
5. Однолинейная схема выполнена на основании документации поставщика оборудования и будет корректироваться при появлении новых данных.
6. Данный лист смотреть совместно с ЧТЖ08 - ЧТЖ10.

							Р-А3-02653.1-04.07.041-Э.ЭМ1-ЧТЖ10			
							Реконструкция участка кучного выщелачивания на ОК "Надёжный" с увеличением мощности до 5,0 млн. тонн руды в год в динамическом режиме работы			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Изд.	Подпись	Дата	ЗИФ-производство. Десордция/Восстановление. Участок десордции ГМО		Стадия	Лист	Листов
Разработ.	Одборин			<i>Одборин</i>	27.04.24			Р		1
Проверил	Зарубин			<i>Зарубин</i>						
Н. контр.	Зорина			<i>Зорина</i>						
Нач.отдела	Блинов			<i>Блинов</i>		AN06. Схема принципиальная распределительной сети 0,4 кВ (окончание)		 ПОЛЮС ООО «Полюс Проект»		



Данные питающей сети		
Щит распределительный	Автоматический выключатель на вводе	Тип, номинальный ток, А, расцепитель, А
	Автоматический выключатель отходящей линии	Тип, номинальный ток, А, расцепитель, А
Линия до электроприемника	Номер, марка и сечение провода (кабеля), длина, м	
	Тип и номинальный ток пускового аппарата, ток нагревательного элемента, пускателя, номинальный ток и уставка расцепителя автомата, А	
	Номер, марка и сечение провода (кабеля), длина, м	
Электроприемник	Условн. обозначение	
	Номер группы	
	Кол-во светильников	
	Установленная мощность, кВт	
	Ток, А	
	Наименование электроприемника	
	Наименование помещения или номер экспликаций	




- Перед нарезкой кабеля длину каждого участка уточнить по месту.
- Щит 07.041-Щ01 учтен в комплекте Р-А3-02653.1-04.07.041-Э.ЭС1 (показано серым цветом).

						Р-А3-02653.1-04.07.041-Э.ЭМ1-ЧТЖ11			
						Реконструкция участка кучного выщелачивания на ОК "Надёжный" с увеличением мощности до 5,0 млн. тонн руды в год в динамическом режиме работы			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Идок.	Подпись	Дата	ЗИФ-производство. Десордция/Восстановление. Участок десордции ГМО	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Одборин			Одборин	27.04.24		Р		1
Проверил	Зарудин			Зарудин					
Н. контр.	Зорина			Зорина		07.041-Щ01. Схема принципиальная распределительной сети 0,4 кВ			
Нач.отдела	Блинов			Блинов					





Данные питающей сети		
Шкаф распределительный, № по плану, тип	Автомат ввода	Тип, номинальный ток, А Расцепитель, А
	Автомат отходящей линии	Тип, номинальный ток, А Расцепитель, А
Номер (по кабельному журналу) Марка и сечение провода (кабеля) длина, м Способ прокладки длина, м		
Тип и номинальный ток пускового аппарата. № и ток нагревательного элемента, пускателя. Номинальный ток и уставка расцепителя автомата, А.		
Номер (по кабельному журналу) Марка и сечение провода (кабеля) длина, м Способ прокладки длина, м		
Электроприемник		
	№ ПО ПЛАНУ	
	Тип	
	Мощность, кВт	
	Ток, А	In Iп
Наименование механизма и номер по технологическому плану		
Панель		



1. Перед нарезкой кабеля длину каждого участка уточнить по месту.
2. Щит ЩРСБ учтен в комплекте Р-А3-02653.1-04.11072-ЭЭМ2 (показано серым цветом).
3. Данный лист смотреть совместно с ЧТЖ12, ЧТЖ13.


							Р-А3-02653.1-04.07.041-ЭЭМ1-ЧТЖ13			
							Реконструкция участка кучного выщелачивания на ОК "Надёжный" с увеличением мощности до 5,0 млн. тонн руды в год в динамическом режиме работы			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Изд.	Подпись	Дата		ЗИФ-производство.	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Одборин				27.04.24		Десорбция/Восстановление.	Р		1
Проверил	Зарудин						Участок десорбции ГМО			
Н. контр.	Зорина						ЩРСБ. Схема принципиальная распределительной сети 0,4 кВ (окончание)			
Нач.отдела	Блинов									







План расположения электрооборудования и прокладки электрических сетей на отм. +4,950  
(М 1:100)




Ведомость установки электрического оборудования на плане				
Поз.	Наименование	Единица измерения	Кол.	Примечание
1	Установка комплектного щита МСС напольного исполнения поз. АНО4, ШхВхГ:3200х2000х800мм (поставка с оборудованием ТХ по ТЗ №14)	шт.	1	до 2000 кг
2	Установка комплектного щита МСС напольного исполнения поз. АНО5, ШхВхГ:3200х2000х800мм (поставка с оборудованием ТХ по ТЗ №14)	шт.	1	до 2000 кг


- Расположение электрооборудования на плане показано условно, уточнить по месту при монтаже.
- Кабели прокладываются по проектируемой кабельной трассе, по кабельным конструкциям. Кабель крепить хомутами. Отметки уточнить по месту.
- Прокладку взаиморезервируемых кабелей выполнить на разных полках и в разных лотках.
- Кабельные проходки через стены и перекрытия выполнить в отрезках водозащитных труб с последующей их заделкой огнестойкой двухкомпонентной пеной.
- В каждую панель комплектных шкафов АНО4, АНО5 установить автономное устройство огнетушащего аэрозоля с тепловым пуском АГС 12/1,1.
- Расположение электрооборудования на планах будет скорректировано по мере появления данных от смежных отделов.

1	Н-53а-1	Н-43а-2В
	К-ПУ-53а-1	Н-43а-2
	Н-53а-2	К-ПУ-43а-2
	К-ПУ-53а-2	Н-43б-1В
	Н-61-1	Н-43б-1
	К-СП-61-1	К-ПУ-43б-1
	Н-ПУ-23	Н-53а-3
	Н-43а-1В	К-ПУ-53а-3
	Н-43а-1	Н-53а-4
	К-ПУ-43а-1	К-ПУ-53а-4
	Н-43б-2В	Н-61-2
	Н-43б-2	К-СП-61-2
	К-ПУ-43б-2	Н-07.041-ШУЗОГ2

2	Н-26-3А	Н-26-1А	Н-ХС3-1
	Н-26-3В	Н-26-1В	Н-ХС3-2
	Н-26-3С	Н-26-1С	Н-ПУ-52-5
	Н-26-3Д	Н-26-1Д	Н-ХС3-3
	Н-26-3Е	Н-26-1Е	Н-ХС3-4
	Н-26-4А	Н-26-2А	Н-ХС3-5
	Н-26-4В	Н-26-2В	07.041-БУ-ПВ1
	Н-26-4С	Н-26-2С	Н-07.041-ШУЗОГ1
	Н-26-4Д	Н-26-2Д	Н-07.041-ШУЗОГ2
	Н-26-4Е	Н-26-2Е	Н-07.041-ШУЗОГ3
	Н-28а-1	Н-28а-1	
	Н-67	Н-ПУ-71-К1	
	К-VA-67		


3	с отм. +8,200 на отм. +3,300			
	Н-53а-1	Н-43а-2В	Н-26-3А	Н-26-1А
	К-ПУ-53а-1	Н-43а-2	Н-26-3В	Н-26-1В
	Н-53а-2	К-ПУ-43а-2	Н-26-3С	Н-26-1С
	К-ПУ-53а-2	Н-43б-1В	Н-26-3Д	Н-26-1Д
	Н-61-1	Н-43б-1	Н-26-3Е	Н-26-1Е
	К-СП-61-1	К-ПУ-43б-1	Н-26-4А	Н-26-2А
	Н-ПУ-23	Н-53а-3	Н-26-4В	Н-26-2В
	Н-43а-1В	К-ПУ-53а-3	Н-26-4С	Н-26-2С
	Н-43а-1	Н-53а-4	Н-26-4Д	Н-26-2Д
	К-ПУ-43а-1	К-ПУ-53а-4	Н-26-4Е	Н-26-2Е
	Н-43б-2В	Н-61-2	Н-28а-1	Н-28а-1
	Н-43б-2	К-СП-61-2	Н-67	Н-ПУ-71-К1
	К-ПУ-43б-2		К-VA-67	




						Р-А3-02653.1-04.07.041-Э.ЭМ1-ЧТЖ17			
						Реконструкция участка кучного выщелачивания на ОК "Надёжный" с увеличением мощности до 5,0 млн. тонн руды в год в динамическом режиме работы			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Идок.	Подпись	Дата	ЗИФ-производство. Десорция/Восстановление. Участок десорции ГМО	Стадия	Лист	Листов
Разраб	Оборин			<i>Оборин</i>	27.04.24		Р		1
Проверил	Зарудин			<i>Зарудин</i>		План расположения электрооборудования и прокладки эл. сетей по кабельным конструкциям АБК		ПОЛЮС	ООО «Полюс Проект»
Н. контр.	Зорина			<i>Зорина</i>					
Нач.отдела	Блинов			<i>Блинов</i>					




План расположения электрооборудования и прокладки электрических сетей на отм. 0,000 (М 1:100)




Узел А (М 1:20)  
Подъём по колонне в осях А/Б




Узел Б (М 1:20)  
Установка ПМУ на  
потолочные стойки




Узел 1 (М 1:10)  
Трубный блок




Узел 2 (М 1:10)  
Трубный блок




Узел 3 (М 1:10)  
Трубный блок



Узел 4 (М 1:10)  
Трубный блок



Узел 5 (М 1:10)  
Трубный блок



③

с отм. +8,200 на отм. +3,300	Н-53а-1	Н-43а-2В	Н-26-3А	Н-26-1А	Н-ХС3-1	Н-37
	К-Р-У-53а-1	Н-43а-2	Н-26-3В	Н-26-1В	Н-ХС3-2	К-Р-У-37
	Н-53а-2	К-Р-У-53а-2	Н-26-3	Н-26-1	Н-ХС3-5	Н-38
	Н-61-1	Н-43а-1	Н-26-3А	Н-26-1А	Н-ХС3-4	
	К-Р-61-1	К-Р-У-43а-1	Н-26-4А	Н-26-2А	Н-ХС3-5	
	Н-Р-У-23	Н-53а-3	Н-26-4В	Н-26-2В	07.041-69-1В1	
	Н-43а-1В	К-Р-У-53а-3	Н-26-4	Н-26-2	Н-07.041-ШУ301.1	
	Н-43а-1	Н-53а-4	Н-26-40	Н-26-20	Н-07.041-ШУ301.3	
	К-Р-У-43а-1	К-Р-У-53а-4	Н-26-4	Н-26-2		
	Н-43а-2В	Н-61-2	Н-28а-2	Н-28а-1		
	Н-43а-2	К-Р-61-2	Н-67	Н-Р-У-11-К1		
	К-Р-У-43а-2		К-ВА-67			

④

Н-61-1	Н-26-3А	Н-ХС3-1
К-Р-61-1	Н-26-3В	Н-ХС3-2
Н-43а-2В	Н-26-3	Н-Р-У-52-5
Н-43а-2	Н-26-30	Н-ХС3-4
Н-43а-1В	Н-26-3	
Н-43а-1	Н-26-4А	
К-Р-У-43а-1	Н-26-4В	
Н-43а-1	Н-26-4	
К-Р-61-2	Н-28а-2	

- Расположение электрооборудования на плане показано условно, уточнить по месту при монтаже.
- Кабели прокладываются по проектируемой кабельной трассе по кабельным конструкциям, в трубе в подлунке пола. Кабель крепить хомутами. Отметки уточнить по месту.
- Прокладку кабелей в подлунке пола выполнять до заливки полов.
- Контрольные и силовые кабели в лотке разделить перегородкой.
- Прокладку изолированных кабелей выполнять на разных лотках и в разных лотках.
- Кабельные проходы, трубные блоки через стены и перекрытия выполнять в отрезках водонепроницаемых труб с последующей их заделкой огнестойкой звукоизоляционной пеной.
- В помещении охраны и операторской по стене кабель проложить в пластиковом кабель-канале.
- Посты управления, ящики и розетки крепить на монтажном профиле, профиль крепить сваркой к закладным элементам или строительным металлоконструкциям.
- В шкафу управления поз. Р-У-23 установить автономное устройство огнетушащего аэрозоля с тепловым пуском АГС 12/1.1.
- Разрезы кабельных конструкций см. -ЧТЖ22.
- Спуски и подъемы кабеля на высоте ниже 2 м от пола защитить трубой.
- Подвод кабелей к пультам управления, к ящикам и розеткам выполняется в металлолаке.
- Места перехода с трубы на гофру защитить термоусадочной трубкой.
- Сварные швы защитить от коррозии.
- Расположение электрооборудования на планах будет скорректировано по мере появления данных от смежных отделов.

				Р-А3-02653.1-04.07.041-3.ЭМ1-ЧТЖ18		
				Реконструкция участка кучного выщелачивания на ОК "Надёжный" с увеличением мощности до 5,0 млн. тонн руды в год в динамическом режиме работы		
Изм.	Коп. уч.	Лист	Изд.	Подпись	Дата	
Разработчик	Овчин	27.04.24				
Проверил	Зарубин					
Н. контр.	Зорина					
Нач. отдела	Блинов					
				Стадия	Лист	Листов
				Р		1
План расположения электрооборудования и прокладки эл. сетей на отм. 0,000				ПОЛЮС ООО «Полус Проект»		












Условные обозначения

 - прокладка кабеля в трубе




1. Расположение электрооборудования на плане показано условно, уточнить по месту при монтаже.
2. Кабель прокладывается по проектируемой кабельной трассе по кабельным конструкциям по колоннам, в трубе под площадкой, в трубе в подливке пола. Кабель крепить хомутами. Отметки уточнить по месту.
3. Контрольные и силовые кабели в лотке разделить перегородкой.
4. Прокладку резервированных кабелей выполнить на разных полках и в разных лотках.
5. Прокладку кабелей в подливке пола выполнить до заливки пола.
6. Кабельные проходки через стены и перекрытия выполнить в отрезках теплозащитных труб с последующей их заделкой огнестойкой двухкомпонентной пеной.
7. Посты управления, ящики и розетки крепить на монтажном профиле, профиль крепить сваркой к закладным элементам или строительным металлоконструкциям.
8. Спуски и подъемы кабеля на высоте ниже 2 м от пола защитить трубой.
9. Подвод кабелей к пульту управления, к ящикам и розеткам выполняется в металлорукаве.
10. Места перехода с трубы на гофру защитить термоусадочной трубкой.
11. Сварные швы защитить от коррозии.
12. Расположение электрооборудования на планах будет скорректировано по мере появления данных от смежных отделов.

					Р-А3-02653.1-04.07.041-Э.ЭМ1-ЧТЖ21			
					Реконструкция участка кучного выщелачивания на ОК "Надёжный" с увеличением мощности до 5,0 млн. тонн руды в год в динамическом режиме работы			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Индок.	Подпись	Дата			
Разработ.	Оборин			<i>Оборин</i>	27.04.24			
Проверил	Зарубин			<i>Зарубин</i>				
ЗИФ-производство. Десорбция/Восстановление. Участок десорбции ГМО						Стадия	Лист	Листов
						Р		1
Н. контр.	Зорина			<i>Зорина</i>	План расположения электрооборудования и прокладки эл. сетей на отм. +14,700	 <b>ПОЛЮС</b> ООО «Полюс Проект»		
На ч. отдела	Блинов			<i>Блинов</i>				





[illegible]

						Р-А3-02653.1-04.07.04 1-ЭЭМ1-ЧТЖ23			
						Реконструкция участка кучного выщелачивания на ОК "Надёжный" с увеличением мощности до 5,0 млн. тонн руды в год в динамическом режиме работы			
Изм.	Кал. уч.	Лист	Индок.	Подпись	Дата	ЗИФ-производство. Десорция/Восстановление. Участок десорции ГМО	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Оборин			<i>Оборин</i>	27.04.24		Р		1
Проверил	Зарубин			<i>Зарубин</i>					
Н. контр.	Зарина			<i>Зарина</i>		3Д план расположения электрооборудования и прокладки кабельных конструкций		<b>ПОЛЮС</b> ООО «Полюс Проект»	
Нач. отдела	Блинов			<i>Блинов</i>					












Схема организации системы заземления и уравнивания потенциалов



- Полосу заземления в помещении охраны и операторской прокладывать по стенам на высоте 400 мм от уровня пола. После прокладки полосу покрасить в желто-зеленый цвет.
- Все металлические части электроустановки, нормально не находящиеся под напряжением, необходимо присоединить к заземлению при помощи защитных проводников через шины РЕ щитов и напрятия. В качестве защитных проводников использовать жилы РЕ кабелей, отдельные защитные проводники, открытые и сторонние проводящие части электроустановки, если они соответствуют требованиям ПУЭ п.1.7.122 к непрерывности и проводимости электрической цепи. Металлические конструкции здания должны быть использованы в качестве заземляющих проводников и должны представлять собой непрерывную электрическую цепь.
- Для площадок обслуживания ТХ оборудования обеспечить металлосвязь с металлоконструкциями здания ГМО.
- Кабельные конструкции заземлить. Стыки блоков кабельных конструкций должны быть соединены сваркой для обеспечения непрерывности электрической цепи. Блоки присоединить в начале и конце трассы к устройству заземления. Каждая кабельная конструкция должна быть электрически соединена с полками.
- Провод установочный гибкий с наконечниками используется в качестве заземляющих перемычек.
- Основная система уравнивания потенциалов выполнена согласно п.1.7.82 ПУЭ. Система уравнивания потенциалов соединяет между собой следующие токопроводящие части:
  - нулевой защитный РЕ-проводник питающих линий;
  - металлические трубы коммуникаций;
  - кабельные конструкции;
  - сторонние проводящие части.
- Предусматривается дополнительная система уравнивания потенциалов путем подключения металлической рамы проектируемых насосов к контуру заземления через ближайшую металлическую колонну.
- Соединения выполняются сваркой, места сварки защитить от коррозии.

Спецификация материалов					
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.кг	Примеч.
1	ГОСТ 103-2006	Оцинкованная стальная полоса 40x4 мм, м	170/214	1,26	м/кг
2	ПУЭ-6-800	Медный заземляющий проводник сечением 6 мм², длиной L=800 мм, 2 наконечника в комплекте	100		

						Р-А3-02653.1-04.07.041-3.ЭМ1-ЧТЖ25					
						Реконструкция участка кучного выщелачивания на ОК "Надежный" с увеличением мощности до 5,0 млн. тонн руды в год в динамическом режиме работы					
Изм.	Коп. ут.	Лист	Индок.	Подпись	Дата				Стадия	Лист	Листов
Разработ		Обзор		<i>СВ</i>	27.04.24	ЗИФ-производство.			Р		1
Проверил		Зарубин		<i>Зарубин</i>		Десорбция/Восстановление Участок десорбции ГМО					
Н. контр.		Зорина		<i>В. Зорина</i>		План заземления электрооборудования			 <b>ПОЛЮС</b> ООО «Полюс Проект»		
Нач. отдела		Блинов		<i>Блинов</i>							